

Andrychów, 2 stycznia 2019 r.

## Wskaźniki jakościowe w zasilaniu odbiorców za rok 2017

	Planowane	Nieplanowane		Jednostka
		Bez katastrofalnych	Razem z katastrofalnymi	
<b>SAID I</b>	10	1	3	minuta/odbiorca/rok
<b>SAIF I</b>	0,03	0,01	0,01	Ilość przerw/odbiorca/rok
<b>MAIF I</b>	0	0	0	Ilość przerw/rok

---

Liczba odbiorców objęta zestawieniem 297

**Aktualizacja z dnia:** 2.01.2019 g. 11:01:44